

תשובות לשאלות הבהרות – מכרז 15-2024

מס"ד	מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	פירוט שאלה	התייחסות המועצה
1	נספח ג' - נספח ביטוח	הגדרת "מבקש האישור"	30	מבוקש למחוק את המילים "ו/או תאגידיים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או וועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם". מדובר בהוראה לא מקובלת. לא ניתן לכלול הוראות כלפי גורמים עלומים. ההגדרה רחבה מדי ומהווה מניעה מלגשת למכרז.	לא מקובל
2	נספח ג' - נספח ביטוח	1	30	1. מבוקש למחוק את המילה "כל" בשורה הראשונה. 2. פסקה שנייה - מבוקש להחליף את המילים "את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח". 3. פסקה שנייה - מבוקש למחוק את המילים "כן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין".	1. מקובל 2. לא מקובל 3. מקובל
3	נספח ג' - נספח ביטוח	2	30	1. מבוקש למחוק את המילים "7 ימים". 2. מבוקש למחוק את המילים "או ממועד החתימה על הסכם". 3. פסקה שנייה - מבוקש להחליף את המילים "לא יאוחר ממועד תום", במילה "בתום". 4. פסקה שלישית - שורה שנייה "מבוקש למחוק את המילה "אותו". 5. פסקה שלישית - שורה שלישית - מבוקש למחוק את המילים "30 יום".	1. מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל 4. לא מקובל מקובל להחליף בזמן סביר
4	נספח ג' - נספח ביטוח	3	30	1. לאחר המילה "מיד" מבוקש להוסיף "עם היוודע לו". 2. מבוקש להחליף את המילים "ככל שיידרש", במילים "ככל הניתן ותוך שמירה על האינטרסים של המבוטח".	1. מקובל לא מקובל
5	נספח ג' - נספח ביטוח	4	31	1. מבוקש להחליף את המילה "לבצע" בשורה הראשונה, במילים: "לפעול מול המבטחת לביצוע". פסקה שנייה - מבוקש להחליף את המילה "לגרום", במילים: "לפעול מול המבטחת".	לא מקובל
6	נספח ג' - נספח ביטוח	5	31	1. פסקה שנייה - לאחר המילים "לביטוחי המבוטח" בשורה השנייה, מבוקש להוסיף: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה". 2. פסקה שנייה - מבוקש להחליף את המילים: "יערוך המבוטח בשורה השנייה, במילים: "רשאי המבוטח לערוך". 3. פסקה שנייה - מבוקש למחוק את המילים "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שיערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	1. מקובל 2. לא מקובל 3. לא מקובל
7	נספח ג' - נספח ביטוח	6	31	1. מבוקש למחוק את המילים: "בשמו ובשם הבאים מטעמו". לא ניתן לפטור בשם גורם אחר ולא ניתן לפטור מנוק לרכוש שאינו של המבוטח. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז. 2. מבוקש למחוק את המילים "ו/או באחריות"	1. מקובל 2. לא מקובל 3. מקובל

4. לא מקובל	בשורה השנייה. 3. מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו" בשורה השלישית. 4. מבוקש למחוק את המילים "וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים". ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז.					
לא מקובל	פסקאות 2-3 - מבוקש למחוק את הפסקאות במלואן. לא ניתן להטיל אחריות מוחלטת וגם אין לזה ביטוח. יש למחוק פסקאות אלו החל מהמילים "למען הסר פק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים [...] [...] מיד עם דרישתו הראשונה בכתב". זה גם לא קשור לביטוח וגם מהווה מניעה מלגשת למכרז.	31	7	נספח ג' - נספח ביטוח	8	
לא מקובל	לאחר המילים "ביטוחי המבוטח" יש להוסיף "המפורטים בנספח זה ו/או באישור הביטוח, למעט ביטוחי הרכב".	32	8	נספח ג' - נספח ביטוח	9	
מקובל	מבוקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמו". לא ניתן לכלול ראשוניות כלפי מי מטעם. הגדרת מבקש האישור ממילא רחבה. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז.	32	8.1	נספח ג' - נספח ביטוח	10	
1. לא מקובל 2. מקובל	1. מבוקש למחוק את המילים " ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים". 2. מבוקש למחוק את המילים " פיצוי או".	32	8.3	נספח ג' - נספח ביטוח	11	
לא מקובל	מבוקש למחוק את הסעיף במלואו. ההוראה לא ישימה ומהווה מניעה מלגשת למכרז. בהחלט יש תנאים מוקדמים ותנאי מיגון המהווים תנאי לכיסוי ואין אפשרות שלא יופעלו כלפי גורם כלשהו.	32	8.4	נספח ג' - נספח ביטוח	12	
מקובל	מבוקש להחליף את המילים "לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013", במילים: "ייערך על בסיס תנאי ביט או נוסח אחר מקביל לו של מבטחת אחרת". לא ניתן להתחייב למהדורה מסוימת ולא ניתן להתחייב לתנאים שלא יפחתו. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז.	32	8.5	נספח ג' - נספח ביטוח	13	
לא מקובל	מבוקש להוסיף בסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא יהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימי עסקים ממועד בקשת מבקש האישור בכתב להמצאת אישור ביטוח כאמור".	32	9	נספח ג' - נספח ביטוח	14	
לא מקובל	מבוקש למחוק את המילים: "תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או וועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם". ההוראה אינה ישימה ונוגדת את הנחיות המפקח על הביטוח. המבטחת לא מסכימה לכלול גורמים כאמור. ההוראה מהווה מניעה מלגשת למכרז.	33		גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח	15

מקובל	מבוקש למחוק את המילים "אספקה ולהקמה של 33 גנרטורים ביישובים" תחת "העיסוק המבוטח", ולציין זאת רק תחת "אחר".	33	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח	16
1. מקובל 2. לא מקובל 3. מקובל	1. מבוקש להוסיף: "משולב עם חבות המוצר, אחריות מקצועית וחבות בעלי מוסכים, בגבולות אחריות משותפים". 2. מבוקש למחוק קוד 329. 3. נוסח ומהדורת הפוליסה - מבוקש להוסיף "או נוסח אחר מקביל לו".	33	צד ג'	נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח	17
מקובל	נוסח ומהדורת הפוליסה - מבוקש להוסיף "או נוסח אחר מקביל לו".	33	אחריות מעבידים	נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח	18
1. מקובל 2. לא מקובל 3. מקובל	1. מבוקש להוסיף: "משולב עם אחריות כלפי צד ג' וחבות בעלי מוסכים, בגבולות אחריות משותפים". 2. מבוקש למחוק קוד 303. 3. קוד 332 - תקופת גילוי - מבוקש לציין 6 חודשים.	33	אחריות מקצועית משולבת חבות המוצר	נספח X'1 - אישור ביטוחי המבוטח	19
הבקשה מתקבלת חלקית, התראה תשלח שבע ימים לפחות.	לא מעשי שהתראת המועצה על הארכת תוקף הערבות תהא יום אחד לפחות. יש לשנות ל-14 יום.	ב.7	6	מסמך א' - הזמנה להציע הצעות	20
הבקשות נדחות	למרות האמור בכל מקום במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה על נספחיו: (א) משעה שהובא הציוד הנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם לאתר, המועצה אחראית לגנות וגם לכל נזק, שנגרם לו ו/או לעבודות שלא ע"י הספק. (ב) הספק אחראי רק לנזקים ישירים אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים בלבד, ותוך כדי ביצוע העבודות נשוא החוזה על ידם, ולמעט נזקים שהאחריות לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ"י ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל דין. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת לאובדן רווח, אובדן לקוחות, אובדן חוזים, אובדן עסקים וכיו"ב. (ג) פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצועו ולקבלת הודעה ע"י הספק ומתן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של צד ג'. הספק אינו פוטר את המועצה ו/או כל גורם אחר מאחריותם על פי כל דין.	20	19	מסמך ג' - הסכם לאספקה ולהתקנה של גנרטורים ביישובים שונים	21
הבקשה נדחית	יש למחוק את המילים בשורה השניה "ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת". בנוסף, "הפרה מסתברת או צפויה" איננה סיבה מספקת לחילוט הערבות. יש לשנות את הסעיף כך שחילוט הערבות תתבצע אך ורק בגין הפרה קיימת.	ג.22	20		22

23	20	א.23	זכות הקיזוז תהא כפופה למתן הודעה בכתב לספק כ-10 ימים מראש.	הבקשה מתקבלת חלקית, הודעה לספק תשלח שבע ימים לפחות.
24	21	א.27	יש לשנות את הסעיף כך שתינתן לספק האפשרות לתקן את הפרתו תוך זמן סביר. בכל מקרה שהוא, המועצה לא תבטל את ההסכם ללא מסירת הודעה בכתב לספק כ-21 יום מראש.	הבקשה נדחית
25	21	1.ב.27	יש לשנות ל-30 יום	הבקשה נדחית.
26	21	3.ב.27	יש למחוק את המילים "או צפויות להחל נגדו", ובכל מקרה לתת לספק 30 ימים לתקן את ההפרה.	הבקשה נדחית.
27	3	א.3	כל מענה לעבודות חשמל מוכל ב160 א', מדוע על המציע להיות בעל סיווג 270 א' המותאם לעבודות תאורת רחוב? מבוקש להוריד את הדרישה ובמידה ותידרש עבודה עם סיווג 270 א', הספק הזוכה יפעיל קבלן משנה מטעמו עם הסיווג הנ"ל.	מסמכי מכרז
28			האם ניתן לקבל דחייה להגשת המכרז של שבוע ימים.	הבקשה נדחית, בשל מצב ביטחוני.
29	3	א	מה גודל הגנרטורים ב-KVA, לא מצוין במכרז	Prime power 50kva Stand by power 55
30	8	א	יש להסיר את הדרישה לרישום בפנקס הקבלנים לפי חוק א/160, הדרישה מתאימה לקבלני בניין ולא ליצרני ומרכיבי גנרטורים.	אין להסיר, זו הדרישה
31			הסבר את סעיף 8 א, הגנרטור מסופק על גרור, מה התכולה של ההתקנה גודל הגנרטור בKVA?	Prime power 50kva Stand by power 55
32		ה 1	סעיף ה1, התמורה לתשלום בתנאי שוטף+80 ממועד אישור חשבון, מותנה בתשלום של משרד הביטחון. מה קורה במצב שהתשלום של משרד הביטחון מתאחר?	כל תנאי התשלום כפופים להוראות חוק מוסר תשלומים.
33			האם ידוע שגרור 2 סרנים 1000 ק"ג כל אחד, מורשה גרירה 1500 ק"ג יכול להכיל במקסימום גנרטור עד 30 קווא.	ע"פ המפרט המצורף למכרז, ניתן להכיל יותר
34	29		הגרור שמופיע בקטלוג א. אינו עם רישוי נסיעה גרור גנרטור בארץ ב. מופיע עם סרן יחיד והדרישה באפיון נדרש 2 סרנים ואינו עומד במשקל 1500 ק"ג כולל חופה 70 DBA דלק ואביזרים נלווים.	א. הגנרטור כיחידה, בארץ מותקן הגרור. ב. ע"פ המפרט הטכני, 2 סרנים.
35	עמוד 3	תנאי סף	תנאי הסף אינם של חברות גנרטורים	תנאי הסף נותרים, ותואמים להגדרות המכרז.
36			אין פירוט כמות גנרטורים (כמה ניחים ? כמה ניידים ?)	34 ניידים
37			אין פירוט עבודות חשמל, לא מבחינת אמפר או קוטר / מטרים / כבלים ?? מי עושה בסיסים לגנרטורים ?	במפרט הטכני קיים פירוט, הגנרטור על גרור מערכת החלפה A80

הכוונה במפרט הטכני הגרנטור במשקל רטוב עד 1500 כולל שמן ומים	לפי משקל היחידה לא ניתן להתקינה על גרור עד 1500 קילו נדרש גרור מעל 2000 קילו מה שמגדיל את עלויות הייצור			נספח ב'	38
מנוע קמינס	האם ניתן להציע את כל סוגי המנועים או יש לך דרישה ספציפית		מפרט טכני	נספח ב'	39